



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026, Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92
E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, http://www.72.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,
ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 70 г. Тюмень, пр.Геологоразведчиков, 1, каб.17 « 14 » июня 2024г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Бураковой Марией Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: **Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (МАОУ Каскаринская СОШ) (ИНН: 7224010576, ОГРН: 1027200870861)**

Юридический адрес: 625512, Тюменский район, с.Каскара, ул.Школьная, д. 12

Фактические адреса:

- 625512, Тюменский район, с.Каскара, ул.Школьная, д. 12;
- 625512, Тюменский район, село Каскара, улица Садовая, д. 70;
- 625512, Тюменский район, д.Янтык, ул.М.Джалиля, д. 6.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

06.06.2024г. по адресу: 625512, Тюменский район, с.Каскара, ул.Школьная, д. 12 при осмотре санитарно-бытовых помещений, обеденного зала, складских и производственных помещений, помещений с постоянным пребыванием детей (игровые, спальные помещения), расположенных в здании МАОУ Каскаринская СОШ, а также документов выявлено следующее:

1. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 26268 от 10.06.2024г., экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний № 26268 от 10.06.2024г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» отобранная проба питьевой воды из питьевого фонтанчика, расположенного на первом этаже (после очистки) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю Марганец (результат испытания $0,23 \pm 0,03$ мг/дмЗ, при величине

допустимого уровня 0,1 мг/дм³), по показателю Железо (результат испытания 0,32 ± 0,08 мг/дм³, при величине допустимого уровня 0,3 мг/дм³), по показателю Общее микробное число (ОМЧ) при температуре (37±1°C) (результат испытания 5,8 ± 10¹ КОЕ/см³, при величине допустимого уровня не более 50).

Указанное противоречит п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» согласно которым: вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

06.06.2024г. по адресу: 625512, Тюменский район, с. Каскара, ул. Садовая, д. 70 при осмотре санитарно-бытовых помещений, обеденного зала, складских и производственных помещений, помещений с постоянным пребыванием детей (игровые, спальные помещения), расположенных в здании МАОУ Каскаринская СОШ, а также документов выявлено следующее:

1. При проведении осмотра помещений, предназначенных для дневного сна детей установлено, что окна в кабинетах № № 21, 22 не оборудованы солнцезащитным устройством с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

2. Осмотром установлено нарушение целостности внутренней отделки, а именно: трещины на стенах, потолках, многочисленные следы подтеков на потолках, частичное отслоение покрытия стен во всех помещениях, предназначенных для постоянного пребывания детей на момент организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; в туалетах для мальчиков и девочек, расположенных на втором этаже установлены дефекты покрытия стен (частичное отсутствие покрытия, трещины, сколы на плитке).

Вышеуказанное является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 26267 от 10.06.2024г., экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний № 26267 от 10.06.2024г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» отобранная проба питьевой воды из питьевого фонтанчика, расположенного на первом этаже (после очистки) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

по показателю Марганец (результат испытания $0,24 \pm 0,04$ мг/дм³, при величине допустимого уровня 0,1 мг/дм³), по показателю Железо (результат испытания $0,33 \pm 0,08$ мг/дм³, при величине допустимого уровня 0,3 мг/дм³).

Указанное противоречит п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» согласно которым: вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу: 625512, Тюменский район, с.Каскара, ул.Школьная, д. 12:

1. Обеспечить соответствующие мероприятия в МАОУ Каскаринская СОШ, а именно: провести замену фильтра системы водоочистки питьевого фонтанчика, установленного на 1 этаже организации. Обеспечить подтверждение устранения данного нарушения, путем проведения лабораторных исследований, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром

в срок до 02.07.2024г.

по адресу: 625512, Тюменский район, с. Каскара, ул. Садовая, д. 70:

1. Обеспечить оборудование окон в кабинетах № № 21, 22 солнцезащитными устройствами с их длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

в срок до 02.07.2024г.

2. Обеспечить целостность внутренней отделки стен, потолков во всех помещениях, предназначенных для постоянного пребывания детей на момент организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; в туалетах для мальчиков и девочек, расположенных на втором этаже обеспечить целостность внутренней отделки стен, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

в срок до 30.08.2024г.

3. Обеспечить соответствующие мероприятия в МАОУ Каскаринская СОШ, а именно: провести замену фильтра системы водоочистки питьевого фонтанчика, установленного на

1 этаже организации. Обеспечить подтверждение устранения данного нарушения, путем проведения лабораторных исследований, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром

в срок до 02.07.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (МАОУ Каскаринская СОШ) (ИНН: 7224010576, ОГРН: 1027200870861)

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию, о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская 45а, тел: (3452) 20-88-24; факс: (3452) 20-64-92) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 02.07.2024г, 30.08.2023г. с приложением документов и сведений (в виде пояснений и протоколов лабораторных испытаний аккредитованного испытательного центра) подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Буракова Мария
Владимировна

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
