

План мероприятий («дорожная карта») по устранению выявленных нарушений надзорными органами в организациях, осуществляющего образовательную деятельность, Тюменского муниципального района

Юридического наименование организации, осуществляющего образовательную деятельность	МАОУ Каскаринская СОШ
Юридический адрес	625520, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара, ул. Школьная, 12
Предписание (наименование надзорного органа, дата и № предписания, краткое содержание нарушений)	Предписание Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Предписание от 21.12.2023 Нарушение обязательных требований санитарного законодательства
По состоянию на	01.05.2024

№ п/п	Содержание нарушения	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Сроки устранения (каждого этапа, мероприятия)	Информация о лице, ответственном за устранение нарушения (Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон, e-mail)	Информация об устранении нарушений (выполненные действия)
1.	Обеспечить лаборантскую (в кабинете химии) местной системой вытяжной вентиляции (с.Каскара, ул.Школьная, 12)	Написано письмо в УО АТМР о выделении денежных средств (исх.22 от 15.01.2024, вх.15 от 15.01.24) Взяты коммерческие предложения на оборудование Заключен договор на поставку и установку с ИП Лазарева (договор №95 от 25.04.2024. срок исполнения до 30.05.2024)	в срок до 28.03.2024	Лукина Валентина Александровна, директор, (3452)760041, kas@obraz-tmr.ru	Направлено письмо в Управление Роспотребнадзор (исх. 134 от 21.03.2024). После завершения работ информация с фотоотчетом будет направлена в Роспотребнадзор
2	Обеспечить отделку помещений в соответствии с требованиями санитарного	Составлены локальные сметы на данные работы	в срок до 30.08.2024	Лукина Валентина Александровна, директор,	Письмо в Роспотребнадзор будет направлено

	законодательства (с.Каскара, ул.Садовая, 70)	Написано письмо в УО АТМР о выделении денежных средств (исх. 39 от 24.01.2024, вх. 62 от 25.01.2024) Подписано доп.соглашение о выделении денежных средств. Проведены торги на выполнение ремонтных работ. Работы будет производить ООО «ТюменьСтройНефтегаз» с 24.07 по 23.08 в соответствии с договором №90 от 27.04.2024г		(3452)760041, kas@obraz-tmr.ru	после устранения предписания
3	Обеспечить лаборантскую (в кабинете химии) местной системой вытяжной вентиляции (с.Каскара, ул. Садовая, 70)	Написано письмо в УО АТМР о выделении денежных средств (исх.22 от 15.01.2024, вх.15 от 15.01.24) Взяты коммерческие предложения на оборудование Заключен договор на поставку и установку с ИП Лазарева (договор №95 от 25.04.2024. срок исполнения до 30.05.2024)	в срок до 28.03.2024	Лукина Валентина Александровна, директор, (3452)760041, kas@obraz-tmr.ru	Направлено письмо в Управление Роспотребнадзор (исх. 134 от 21.03.2024). После завершения работ информация с фотоотчетом будет направлена в Роспотребнадзор
4	Обеспечить лаборантскую (в кабинете химии) холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (с.Каскара, ул. Садовая, 70)	Силами местных сантехников проведено водоотведение и водоснабжение в лаборантскую. Написано письмо в УО АТМР о выделении денежных средств (исх.22 от 15.01.2024, вх.15 от 15.01.24) на приобретение	в срок до 30.08.2024	Лукина Валентина Александровна, директор, (3452)760041, kas@obraz-tmr.ru	Письмо в Роспотребнадзор будет направлено после устранения предписания

		мойки. Заключен договор на поставку и установку с ИП Лазарева (договор №95 от 25.04.2024. срок исполнения до 30.05.2024)			
--	--	--	--	--	--

Примечание: в информации об устранении нарушений также необходимо указать сумму средств (в рублях), источник, направленный на устранение нарушения (в случае необходимости в финансировании мероприятий).

Исполнитель: директорЛукина В.А.(3452)760041kas@obraz-tmr.ru

ДолжностьФ.И.О. (полностью)Тел. раб./сотовыйЭл. почта

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность



В.А. Лукина

ПодписьФ.И.О. (полностью)