



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026, Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92

E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, <http://www.72.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,

ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 182 г.Тюмень, пр.Геологоразведчиков 1 « 21 » декабря 202 3 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

Ширковой Оксаной Викторовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (МАОУ Каскаринская СОШ), ИНН 7224010576, ОГРН: 1027200870861;

Юридический адрес: 625512, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара, ул.Школьная,12а;

Фактические адреса: 625512, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара, ул.Школьная,12;
625512, Тюменская область, Тюменский район, село Каскара, улица Садовая, 70.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

По адресу: 625512, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара, ул. Школьная,12.

1. Лаборантская в кабинете химии №303 не оборудована местной системой вытяжной вентиляции. В данном помещении осуществляется хранение химических реактивов, предназначенных для использования на уроках химии. Химические реактивы являются источником выделения химических веществ. Вышеуказанное противоречит п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Кроме того, согласно п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.

2. В нарушение требований п. 3.5.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не предоставлены растворы или салфетки на спиртовой основе для обработки сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши. Согласно п. 3.5.4. СП 2.4.3648-20 при использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.

3. На момент осмотра в большом спортивном зале субъективно ощущалась влажность. На стеклопакетах обнаружено скопление конденсата, конденсат стекал на подоконник, на подоконнике скопление воды. На стенах под окнами видны подтеки. На деревянных оконных рамах имеются признаки поражения грибом. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения

проветривания (форточки не предусмотрены), что противоречит п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" согласно которому, конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

4. На 2 оконных рамах из 8 обнаружены трещины на стеклах, в нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 согласно которому, не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

5. При анализе расписания уроков МАОУ Каскаринская СОШ установлено нарушение требований санитарного законодательства.

В 3 А, Б, В, 4 Б, В облегченный учебный день — пятница, в 4 А облегченный учебный день понедельник, 1 А, Б, В облегченный учебный день — понедельник, пятница. Согласно требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

По адресу: 625512, Тюменская область, Тюменский район, село Каскара, ул. Садовая, 70.

1. При осмотре учебных и вспомогательных помещений установлено нарушение целостности отделки: на стенах и потолках штукатурка потрескалась, частично вздулась, частично имеются сколы. Краска на полу частично отсутствует, имеет сколы, что противоречит п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 согласно которому, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 в кабинете химии в лаборантской отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды. Согласно требованиям санитарного законодательства холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

3. Лаборантская в кабинете химии не оборудована местной системой вытяжной вентиляции. В данном помещении осуществляется хранение химических реактивов, предназначенных для использования на уроках химии. Химические реактивы являются источником выделения химических веществ. Вышеуказанное противоречит п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Кроме того, согласно п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.

4. В кабинете информатики рабочие места с компьютером не оборудованы местным освещением, что противоречит п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" согласно которому, в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

5. В нарушение требований п. 3.5.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не предоставлены растворы или салфетки на спиртовой основе для обработки сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши. Согласно п. 3.5.4. СП 2.4.3648-20 при использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

По адресу: 625512, Тюменская область, Тюменский район, с. Каскара, ул. Школьная, 12.

1. Обеспечить лаборантскую (в кабинете химии) местной системой вытяжной вентиляцией. В срок до 28.03.2024г.
2. Обеспечить обработку электронного оборудования согласно требованиям п. 3.5.4. СП 2.4.3648-20. В срок до 26.12.2023г.
3. Обеспечить конструкцию окон в большом спортивном зале согласно требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В срок до 19.08.2024г.
4. Обеспечить целостность стекол в большом спортивном зале. В срок до 19.08.2024 г.
5. В срок до 26.12.2023г обеспечить облегчённый учебный день в среду или в четверг для обучающихся начального звена указанных в акте профилактического визита от 21.12.2023г.

По адресу: 625512, Тюменская область, Тюменский район, село Каскара, ул. Садовая, 70.

1. Обеспечить рабочие места с компьютером местным освещением. В срок до 26.12.2023г.
2. Обеспечить обработку электронного оборудования согласно требованиям п. 3.5.4. СП 2.4.3648-20. В срок 26.12.2023г.
3. Обеспечить отделку помещений в соответствии с требованиями санитарного законодательства. В срок до 30.08.2024г.
4. Обеспечить лаборантскую (в кабинете химии) местной системой вытяжной вентиляцией. В срок до 28.03.2023г.
5. Обеспечить лаборантскую (в кабинете химии) холодным и горячим водоснабжением, водоотведением. В срок 30.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Каскаринская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию, о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская 45а, тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 26.12.2023., 28.03.2024г., 19.08.2024 с приложением документов и сведений (в виде пояснений и протоколов лабораторных испытаний аккредитованного испытательного центра) подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Иванов И.И.
эксперт

(подпись)

Иванов

О.В. Иванова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» декабря 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: